

АКТ № 413 от 15.08.2017 г.

**согласованных с общественным объединением инвалидов
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги**
(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или капитального ремонта)

**Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Городская поликлиника № 17» - ГБУЗ ГП № 17**

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктур (далее – Объект)

Адрес Объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги) и составляется данный акт): **195112, г. Санкт-Петербург, пр. Новочеркасский дом 56, корп.1, лит. А**

Сведения об Объекте:

-отдельно стоящее здание **2 этажа, 709,6 кв.м**

-часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м

-наличие прилегающего земельного участка (да, нет), **951,0 кв.м**

Основание для использования Объектом (оперативное управление, аренда, собственность):

оперативное управление;

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) **государственная;**

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): **муниципальная;**

Наименование и адрес вышестоящей организации: **Правительство Санкт-Петербурга
Администрация Красногвардейского района, 195027, г. Санкт-Петербург,
Среднеохтинский пр., д.50**

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на Объекте услуг населению

Сфера деятельности (указывается одна из приоритетных сфер*): **здравоохранение**

Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг): **оказание медицинской помощи (доврачебной, первичной медико-санитарной, скорой, специализированной)** в соответствии с Территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в Санкт-Петербурге; Фармацевтическая деятельность в установленном законодательством порядке; Деятельность, связанную с оборотом (приобретение, хранение, отпуск, перевозка, использование, уничтожение) наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в Список II в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.1998 № 681 "Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации" в установленном законодательством порядке; Деятельность в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующего): размещение, эксплуатация, техническое обслуживание, хранение рентгеновских медицинских аппаратов, включая диагностические и терапевтические, стационарные и переносные; Экспертная медицинская деятельность: экспертиза временной нетрудоспособности, экспертиза связи заболевания с профессией;

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): **150 чел.;**

Форма способа оказания услуг (к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): месту предоставления услуги, на дому;

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): взрослые трудоспособного возраста, пожилые;

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, (кроме передвигающихся на кресле-коляске), инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением умственного развития.

Мы, нижеподписавшиеся,

Главный врач ГБУЗ ГН № 17 Романов А. В., с одной стороны, и Представитель Межрегиональной общественной организации «Ассоциация ветеранов, инвалидов и пенсионеров» Ермолинский Евгений Валерьевич, действующий по доверенности №12/08-1 от 01.08.2017 г., с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра) нижеуказанных показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение: *да (соответствуют для К, О, С, Г, У/ не соответствуют, для К, О, С, Г, У) / нет.*

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: **нет**
2. Пандус стационарный наружный**: **да, соответствует К**
3. Пандус стационарный внутренний**: **нет**
4. Пандус инвентарный***, роллонандус: **нет**
5. Наружная лестница входной зоны: **нет**
6. Внутренняя лестница входной зоны: **да, не соответствует О,С**
7. Поручни наружные входной зоны: **да, не соответствуют К**
8. Поручни внутренние входной зоны: **да, не соответствуют О,С**
9. Дверные проемы входной зоны****: **да, не соответствуют К**
10. Подъемные платформы наружные: **нет**
11. Подъемные платформы внутренние: **нет**
12. Кнопка вызова персонала на входной зоне (установлена на высоте от 0,75-1,2 м): **да, соответствует К,О,Г,У, не соответствует С**
13. Лифт пассажирский: **нет**
14. Лифт грузовой: **нет**
15. Мобильные лестничные подъемники: **нет**
16. Санитарно-гигиенические помещения: **да, не соответствуют К,О,С**
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов К,О,С,Г,У : **да, соответствует О,Г,У, не соответствует С**

17.1. тактильная предупредительная и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: **нет**

17.2. дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде:

звуковой информации: **нет**

надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: **нет**

17.3. дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации: **нет**

17.4. наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: **нет**

18. На официальном сайте учреждения (организации) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт учреждения) размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте: **да**

19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: **да**

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

Объект, ГБУЗ «Городская поликлиника № 17» по адресу: пр. Новочеркасский, дом 56, корп.1, лит. А, до реконструкции или капитального ремонта (приобретения технического средства реабилитации) недоступен для посещения инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске.

Принят альтернативный вариант предоставления услуги для инвалидов на кресле-коляске на дому или по адресу: улица Бестужевская, дом 79, информация отражена на официальном сайте учреждения: <http://p17-spb.ru>

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения *Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская поликлиника №17»*, расположенного по адресу: *195112, г. Санкт-Петербург, пр. Новочеркасский, дом 56, корп.1, лит. А* и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время **недоступным / частично доступным** для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются следующие меры по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны мероприятия К, О, С, Г, У	Наименование мероприятия до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
Основные меры			
1		Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)	
1.1	К, О, С, Г, У	Территория, прилегающая к объекту, имеет достаточно место для проезда, маневрирования на кресле-коляске. Препятствий нет.	

2		Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)	
2.1	К, О	У главного входа имеется наружный пандус. Завышение порогов входной двери, преодоление препятствий организовано с помощью ответственных сотрудников.	
2.2	К, О, С, Г, У	У входной двери, в доступном для МГН и инвалидов месте, установлена кнопка вызова (оформлена в виде информационного знака «Инвалид» на контрастном фоне), сотрудника организации для оказания помощи инвалиду по сопровождению до места предоставления услуги.	
2.3		Приказом от «12» сентября 2016 № 182 назначены ответственные сотрудники учреждения: Гудакова Е.Г., для сопровождения МГН и инвалидов к месту предоставления услуг, помощи передвижения по территории учреждения, входе и выходе из здания, перемещения внутри здания и ситуационную помощь, с которыми проведен инструктаж в соответствии с приказом и в должностные инструкции которых внесены соответствующие изменения. Информация о проведении инструктажа в отношении вышеуказанных сотрудников отражены в журнале проведения инструктажа (инструктаж проведен 13.09.2016 г.)	Приказ №182 от 12.09.2016
3		Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)	
3.1	О, С, Г, У	В холле имеется лестничный марш (6 ступеней), ведущий на первый этаж, не продублированный пандусом или подъемной платформой. Недоступно для инвалидов на кресле-коляске до реконструкции или капитального ремонта.	
3.2	С	Стеклянные полотна дверей обозначены контрастной маркировкой. Пути перемещения внутри здания не адаптированы для слепых, перемещение только в сопровождении.	
	О, С, Г, У	Пути перемещения внутри здания (коридоры, дверные и открытые проемы) не имеют препятствий, свободны для перемещения.	
3.3		Перемещение инвалидов внутри здания организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников учреждения, указанных в п.2.3	Приказ №182 от 12.09.2016
4		Зона: места обслуживания инвалидов	
4.1	О, С, Г, У	Места обслуживания МГН и инвалидов находятся на 1 и 2 этажах. Достаточно пространства для перемещения, достаточная ширина дверных проемов.	
4.2	К	Для инвалидов на кресле коляске место обслуживания недоступно, услуги можно получить по другим адресам района. Информация предоставляется сотрудниками по месту услуги и на официальном сайте учреждения.	
4.3		Оказание ситуационной помощи при предоставлении услуг организовано с сопровождением работниками, указанными в п.2.3	Приказ №182 от 12.09.2016
4.4		Так же предоставляется услуги по месту жительства (на дому) для инвалидов всех категорий. Вызов врача на дом осуществляется через регистратуру по телефону 444-14-63	Приказ №182 от 12.09.2016
5		Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)	

5.1	О, С, Г, У	На этажах расположены санитарно-гигиенические помещения (туалет). Санузлы не адаптированы для инвалидов, не соответствуют нормативным требованиям, условно доступны с сопровождающим.	
5.2		Сопровождение инвалидов к санитарно-гигиеническим помещениям организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников учреждения, указанных в п.2.3	Приказ №182 от 12.09.2016
6		Информационное обеспечение на Объекте	
6.1	О, С, Г, У	В здании имеются информационные указатели для навигации движения. Информацию об учреждении, услугах, о мерах по доступности для МГН и инвалидов можно получить у ответственного сотрудника и на информационных стендах.	
6.2		Информационное обеспечение на объекте обеспечивается с помощью ответственных за сопровождение инвалидов сотрудников, указанных в п.2.3	Приказ №182 от 12.09.2016
6.3	К, О, С, Г, У	Имеется информация об условиях доступности для инвалидов предоставляемых услуг на объекте, а также по месту проживания инвалида на официальном сайте учреждения (организации) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». http://p17-spb.ru На сайте учреждения размещены: -контактная информация; -информация о путях движения к объекту от ближайшей станции метро, остановок наземного пассажирского транспорта; -информация о предоставляемых услугах; -порядке предоставления услуг инвалидам; -условия доступности по зонам, наименованию зон для различных категорий инвалидов; - информация об обслуживании инвалидов по месту проживания (на дому); - версия сайта для слабовидящих граждан; - информация об отсутствии/присутствии инвалидной парковки; - информация об отсутствии/присутствии санузла.	Приказ №184 от 12.09.2016
6.4		Издан приказ о назначении ответственного сотрудника для отображения информации об условиях доступности для инвалидов предоставляемых услуг на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Ответственный сотрудник: Королькова Е.М.	Приказ №184 от 14.09.2016
Дополнительные меры (при наличии)			
7		Зона: пути движения к объекту	
7.1	К, О, С, Г, У	Ближайшие к СПб ГБУЗ ГП № 17 остановки общественного транспорта «ул. Рижская», Трамваи №10,23,65,39 Расстояние от общественного транспорта до ГБУЗ ГП № 17 составляет 160 метров. Ближайшая станция метро – Новочеркасская 930 метров. Более подробно можно ознакомиться с маршрутом городского транспорта удобного для передвижения к Объекту на сайте в сети "интернет" по адресу: http://spb.rusavtobus.ru/	
8		Зона: места парковки для автомобилей инвалидов	
8.1	К, О	Автостоянка на территории учреждения не имеет обозначения знаком, «парковка для инвалидов», нет обозначения места стоянки на поверхности дорожного покрытия.	

V. Рекомендации

1. Разместить информацию в полном объеме об условиях доступности для инвалидов предоставляемых услуг на объекте, а также по месту проживания инвалида или дистанционно на официальном сайте учреждения (организации) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Оснастить сайт организации версией для слабовидящих в соответствии с ГОСТ Р 52872-2012 в срок не позднее 3 квартала 2017 г.
2. Подготовить письмо в администрацию райопоа для организации парковочного места для инвалидов. Оборудовать автостоянку для автомобилей инвалидов на расстоянии не далее 50 м. от входа с обозначением места стоянки на поверхности дорожного покрытия (3,6 х 6,0 м) и на вертикальной поверхности, па высоте не менее 1,5 м. (СП 59.13330.2016. п.5.2.1, п.5.2.2, п.5.2.4)
3. Оборудовать доступ на первый этаж для всех категорий инвалидов в соответствии с СП 59.13330.2016
4. Привести порог входной двери к нормативным значениям СП 59.13330.2016. п.6.2.4
5. Лестничные марши оборудовать опорными поручнями в соответствии с СП 59.13330.2016 п.6.2.11, н.6.2.12 (ГОСТ Р 51261)
6. Обозначить проступи краевых ступеней лестниц контрастной маркировкой в соответствии с СП 59.13330.2016. п.5.1.12
7. Перед лестничными маршами и входными дверями предусмотреть предупредительные тактильные полосы. В соответствии с СП 59.13330.2016. п.5.1.10, н.5.1.12, п.6.2.3
8. Обустроить санузел для МГН и инвалидов в соответствии с СП 59.13330.2016 п.6.3
9. Обеспечить учреждение техническими средствами информирования, ориентирования в соответствии с СП 59.13330.2016 п.6.5
10. Подготовить письмо в соответствующие органы государственной власти по вопросу оборудования светофоров звуковыми информаторами на ближайшем пешеходном переходе.

Руководитель организации
ГБУЗ ГП № 17
Главный врач



/А.В. Романов /

Представитель Межрегиональной
общественной организации «Ассоциация
ветеранов, инвалидов и пенсионеров»



М.П.

/Ермолинский Е.В./

АКТ № 411 от 15.08.2017 г.

**согласованных с общественным объединением инвалидов
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги**
(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур
невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или
капитального ремонта)

**Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Городская поликлиника № 17» - (СПБ ГБУЗ ГП № 17)**

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктур (далее – Объект)

Адрес Объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги) и составляется данный акт): **195027, г. Санкт-Петербург, пр. Большеохтинский, дом 33, корп.3, лит.А**

Сведения об Объекте:

-отдельно стоящее здание **2 этажа, 1 660,9 кв.м.**

-часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м

-наличие прилегающего земельного участка (да, нет), **3 816,0 кв.м.**

Основание для пользования Объектом (оперативное управление, аренда, собственность):

оперативное управление;

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) **государственная;**

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): **муниципальная;**

Наименование и адрес вышестоящей организации: **Правительство Санкт-Петербурга
Администрация Красногвардейского района, 195027, г. Санкт-Петербург,
Среднеохтинский пр., д.50**

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на Объекте услуг населению

Сфера деятельности (указывается одна из приоритетных сфер*): **здравоохранение**

Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг): **оказание медицинской помощи (доврачебной, первичной медико-санитарной, скорой, специализированной) в соответствии с Территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в Санкт-Петербурге; Фармацевтическая деятельность в установленном законодательством порядке; Деятельность, связанную с оборотом (приобретение, хранение, отпуск, перевозка, использование, уничтожение) наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в Список II в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.1998 № 681 "Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации" в установленном законодательством порядке; Деятельность в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующего): размещение, эксплуатация, техническое обслуживание, хранение рентгеновских медицинских аппаратов, включая диагностические и терапевтические, стационарные и переносные; Экспертная медицинская деятельность: экспертиза временной нетрудоспособности, экспертиза связи заболевания с профессией;**

Плановая мощность (носецаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): **770 чел.;**

Форма способа оказания услуг (к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): к месту предоставления услуги, на дому;

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): взрослые трудоспособного возраста, пожилые;

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением умственного развития.

Мы, нижеподписавшиеся,

Главный врач ГБУЗ ГП № 17 Романов А. В., с одной стороны, и *Представитель Межрегиональной общественной организации «Ассоциация ветеранов, инвалидов и пенсионеров» Ермолинский Евгений Валерьевич, действующий по доверенности №12/08-1 от 01.08.2017 г.*, с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра) нижеуказанных показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение: *да (соответствуют для К, О, С, Г, У/ не соответствуют, для К, О, С, Г, У) / нет.*

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: нет
2. Пандус стационарный наружный**: да, соответствует К
3. Пандус стационарный внутренний**: нет
4. Пандус инвентарный***, роллонандус: нет
5. Наружная лестница входной зоны: да, не соответствует О,С
6. Внутренняя лестница входной зоны: нет
7. Поручни наружные входной зоны: да, не соответствуют О,С
8. Поручни внутренние входной зоны: нет
9. Дверные проемы входной зоны****: да, не соответствуют К
10. Подъемные платформы наружные: нет
11. Подъемные платформы внутренние: нет
12. Кнопка вызова персонала на входной зоне (установлена на высоте от 0,75-1,2 м): да, соответствует К,О,Г,У, не соответствует С
13. Лифт пассажирский: нет
14. Лифт грузовой: нет
15. Мобильные лестничные подъемники: нет
16. Санитарно-гигиенические помещения: да, не соответствуют К,О,С

17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов *К, О, С, Г, У*: **нет**

17.1. тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: **нет**

17.2. дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде:

звуковой информации: **нет**

надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: **нет**

17.3. дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации: **нет**

17.4. наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: **нет**

18. На официальном сайте учреждения (организации) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт учреждения) размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте: **да**

19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: **да**

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуг для инвалидов и других маломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения *Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская поликлиника №17»*, расположенного по адресу: *195027, г. Санкт-Петербург, проспект Большеохтинский, дом 33, корп.3, лит. А* и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время **недоступным / частично доступным** для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются следующие меры по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны мероприятия К, О, С, Г, У	Наименование мероприятия до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
Основные меры			
1		Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)	
1.1	К, О, С, Г, У	Территория, прилегающая к объекту, имеет достаточно место для проезда, маневрирования на кресле-коляске. Препятствий нет.	
2		Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)	
2.1	О, С, Г, У	Здание имеет два входа. Перед центральным входом в поликлинику имеется лестничный марш. Краевые ступени лестничного марша обозначены контрастной маркировкой.	
2.2	К	Для инвалидов на кресле-коляске адаптирован боковой вход с пандусом. Завышение порога входной двери, преодоление	

		препятствия организовано с помощью ответственных сотрудников.	
2.3	К, О, С, Г, У	У входной двери, в доступном для МГН и инвалидов месте, установлена кнопка вызова (оформлена в виде информационного знака «Инвалид» на контрастном фоне), а также вывешена контактная информация для вызова сотрудника, ответственного за сопровождение инвалидов на объекте: номер телефона 227-20-03 , по которому можно обратиться за оказанием помощи для предоставления услуг.	
2.4		Приказом от «12» сентября 2016г. № 182 назначены ответственные сотрудники учреждения: Устинова Г.В. , для сопровождения МГН и инвалидов к месту предоставления услуг, помощи передвижения по территории учреждения, входе и выходе из здания, перемещения внутри здания и ситуационную помощь, с которыми проведен инструктаж в соответствии с приказом и в должностные инструкции которых внесены соответствующие изменения. Информация о проведении инструктажа в отношении вышеуказанных сотрудников отражены в журнале проведения инструктажа (инструктаж проведен 13.09.2016 г.)	Приказ №182 от 12.09.2016
3		Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)	
3.1	К, О, С, Г, У	Ширина коридоров, дверных проемов достаточна для проезда и маневрирования на кресле-коляске. Сопровождение, оказание ситуационной помощи МГН и инвалидам по необходимости.	
3.2	С	Краевые ступени внутренних лестниц выделены контрастной маркировкой. Пути перемещения внутри здания не адаптированы для слепых, перемещение только в сопровождении.	
3.3		Перемещение инвалидов внутри здания организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников учреждения, указанных в п.2.4	Приказ №182 от 12.09.2016
4		Зона: места обслуживания инвалидов	
4.1	К, О, С, Г, У	Предоставление услуг для инвалидов на кресле-коляске, а так же инвалидов других категорий, которые не могут получить услуги на других этажах поликлиники, организовано на первом этаже здания в сопровождении ответственных сотрудников. Достаточно пространства для маневрирования на кресле-коляске. Ширина дверных проемов в кабинеты достаточна. Перемещение инвалидов до места предоставления услуги организовано в сопровождении сотрудников учреждения, указанных в п.2.4	Приказ №182 от 12.09.2016
4.2		Так же предоставляется услуги по месту жительства (на дому) для инвалидов всех категорий. Вызов врача на дом осуществляется через регистратуру по телефону 227-64-55	
5		Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)	
5.1	О, С, Г, У	На первом этаже расположено санитарно-гигиеническое помещение (туалет). Помещение не соответствует нормативным требованиям для инвалидов на кресле-коляске (недоступно), условно доступно с сопровождающим для других категорий инвалидов.	
5.2		Сопровождение инвалидов к санитарно-гигиеническим помещениям организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников учреждения, указанных в п.2.4	Приказ №182 от 12.09.2016

далее 50м от входа с обозначением места стоянки на поверхности дорожного покрытия (3,6 х 6,0 м) и на вертикальной поверхности, на высоте не менее 1,5 м. (СП 59.13330.2016. п.5.2.1, п.5.2.2, п.5.2.4)

3. Наружный и внутренние лестничные марши оборудовать опорными поручнями в соответствии с СП 59.13330.2016 п.6.2.11, п.6.2.12 (ГОСТ Р 51261)
4. Перед лестничными маршами и входными дверями предусмотреть предупредительные тактильные полосы. В соответствии с СП 59.13330.2016. п.5.1.10, п.5.1.12, п.6.2.3
5. Прозрачные полотна дверей в здании обозначить яркой контрастной маркировкой. СП 59.13330.2016. п.6.1.6
6. Обустроить санузел для МГН и инвалидов в соответствии с СП 59.13330.2016 п.6.3
7. Обеспечить учреждение техническими средствами информирования, ориентирования в соответствии с СП 59.13330.2016 п.6.5
8. Подготовить письмо в соответствующие органы государственной власти по вопросу оборудования светофоров звуковыми информаторами на ближайшем пешеходном переходе.

Руководитель организации
Главный врач
ГБУЗ ГП № 17



/Романов А.В./

Представитель Межрегиональной
общественной организации «Ассоциация
ветеранов, инвалидов и пенсионеров»



/Ермолинский Е.В./

АКТ № 414 от 15.08.2017 г.

согласованных с общественным объединением инвалидов

мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги

(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или капитального ремонта)

*Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Городская поликлиника № 17» - ГБУЗ ГП № 17*

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктур (далее – Объект)

Адрес Объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги) и составляется данный акт): **195273, г. Санкт-Петербург, пр. Пискаревский, д.159, корп.7, литера А, пом.14Н**

Сведения об Объекте:

-отдельно стоящее здание 9 этажей, _____ кв.м

-часть здания _____ этажей (*помещение на 1 этаже*), 62,3 кв.м.

-наличие прилегающего земельного участка (да, нет), **нет**

Основание для пользования Объектом (оперативное управление, аренда, собственность):

безвозмездное пользование;

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) **государственная;**

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): **муниципальная;**

Наименование и адрес вышестоящей организации: **Правительство Санкт-Петербурга
Администрация Красногвардейского района, 195027, г. Санкт-Петербург,
Среднеохтинский пр., д.50**

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на Объекте услуг населению

Сфера деятельности (указывается одна из приоритетных сфер*): **здравоохранение**

Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг): **оказание медицинской помощи (доврачебной, первичной медико-санитарной, скорой, специализированной)** в соответствии с Территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в Санкт-Петербурге; Фармацевтическая деятельность в установленном законодательством порядке; Деятельность, связанную с оборотом (приобретение, хранение, отпуск, перевозка, использование, уничтожение) наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в Список II в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.1998 № 681 "Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации" в установленном законодательством порядке; Деятельность в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующего): размещение, эксплуатация, техническое обслуживание, хранение рентгеновских медицинских аппаратов, включая диагностические и терапевтические, стационарные и переносные; Экспертная медицинская деятельность: экспертиза временной нетрудоспособности, экспертиза связи заболевания с профессией;

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): - (*количество обслуживаемых в день*), пропускная способность 20 чел.;

Форма способа оказания услуг (к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): месту предоставления услуги, на дому;

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): взрослые трудоспособного возраста, пожилые;

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, (кроме передвигающихся на кресле-коляске), инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением умственного развития.

Мы, нижеподписавшиеся,

Главный врач ГБУЗ ГП № 17 Романов А. В., с одной стороны, и Представитель Межрегиональной общественной организации «Ассоциация ветеранов, инвалидов и пенсионеров» Ермолинский Евгений Валерьевич, действующий по доверенности №12/08-1 от 01.08.2017 г., с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра) нижеуказанных показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение: *да (соответствуют для К, О, С, Г, У/ не соответствуют, для К, О, С, Г, У) / нет.*

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: нет
2. Пандус стационарный наружный**: нет
3. Пандус стационарный внутренний**: нет
4. Пандус инвентарный***, роллопандус: нет
5. Наружная лестница входной зоны: да, не соответствует С
6. Внутренняя лестница входной зоны: нет
7. Поручни наружные входной зоны: да, не соответствуют О,С
8. Поручни внутренние входной зоны: нет
9. Дверные проемы входной зоны****: да, соответствуют О,С,Г,У
10. Подъемные платформы наружные: нет
11. Подъемные платформы внутренние: нет
12. Кнопка вызова персонала на входной зоне (установлена на высоте от 0,75-1,2 м): да, соответствует К,О,Г,У, нет
13. Лифт пассажирский: нет
14. Лифт грузовой: нет
15. Мобильные лестничные подъемники: нет

16. Санитарно-гигиенические помещения: **нет**
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов *К, О, С, Г, У*: **нет**
- 17.1. тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: **нет**
- 17.2. дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде:
- звуковой информации: **нет**
- надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: **нет**
- 17.3. дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации: **нет**
- 17.4. наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: **нет**
18. На официальном сайте учреждения (организации) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт учреждения) размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте: **да**
19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: **да**

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

Объект, ГБУЗ «Городская поликлиника № 17» по адресу: пр. Нискаревский, д.159, к.7, лит. А, пом.14Н, до реконструкции или капитального ремонта (приобретения технического средства реабилитации) недоступен для посещения инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске.

Принят альтернативный вариант предоставления услуги для инвалидов на кресле-коляске на дому или по адресу: улица Бестужевская, дом 79, информация отражена на официальном сайте учреждения: <http://p17-spb.ru>

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения *Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская поликлиника №17»*, расположенного по адресу: *195273, г. Санкт-Петербург, пр. Нискаревский, д.159, к.7, лит. А, пом.14Н* и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время **недоступным / частично доступным** для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются следующие меры по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны мероприятия К, О, С, Г, У	Наименование мероприятия до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
Основные меры			
1		Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)	
1.1		Территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации отсутствует.	

2		Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)	
	К	Входной узел имеет лестничный марш, не продублированный пандусом/подъемником. Недоступен для инвалидов на кресле-коляске до реконструкции или капитального ремонта входного узла.	
2.1	К, О, С, Г, У	Перед наружной лестницей на фасаде здания в доступном для МГН и инвалидов месте, вывешена контактная информация для вызова сотрудника, ответственного за сопровождение инвалидов на объекте: номер телефона 497-19-23 , по которому можно обратиться за оказанием помощи для предоставления услуг.	
2.2		Приказом от «12» сентября 2016 № 182 назначены ответственные сотрудники учреждения: Дубленых Т.В. , для сопровождения МГН и инвалидов к месту предоставления услуг, помощи передвижения по территории учреждения, входе и выходе из здания, перемещения внутри здания и ситуационную помощь, с которыми проведен инструктаж в соответствии с приказом и в должностные инструкции которых внесены соответствующие изменения. Информация о проведении инструктажа в отношении вышеуказанных сотрудников отражены в журнале проведения инструктажа (инструктаж проведен 13.09.2016 г.)	Приказ №182 от 12.09.2016
3		Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)	
3.1	О, С, Г, У	Пути перемещения внутри здания (коридоры, дверные и открытые проемы) не имеют препятствий, свободны для перемещения. Сопровождение, оказание ситуационной помощи МГН и инвалидам по необходимости.	
3.2		Перемещение инвалидов внутри здания организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников учреждения, указанных в п.2.2	Приказ №182 от 12.09.2016
4		Зона: места обслуживания инвалидов	
4.1	О, С, Г, У	Предоставление услуг для инвалидов и МГН организовано на первом этаже здания в сопровождении сотрудниками. Достаточно пространства для перемещения, достаточная ширина дверных проемов.	
4.2	К	Для инвалидов на кресле-коляске место обслуживания недоступно, услуги можно получить по другим адресам района. Информация предоставляется сотрудниками по месту услуги и на официальном сайте учреждения.	
4.3		Оказание ситуационной помощи при предоставлении услуг организовано с сопровождением работниками, указанными в п.2.2	Приказ №182 от 12.09.2016
5		Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)	
5.1		Зона отсутствует.	
6		Информационное обеспечение на Объекте	
6.1		Информационное обеспечение на объекте обеспечивается с помощью ответственных за сопровождение инвалидов сотрудников, указанных в п.2.2	Приказ №182 от 12.09.2016
6.2	К, О, С, Г, У	Имеется информация об условиях доступности для инвалидов предоставляемых услуг на объекте, а также по месту проживания инвалида на официальном сайте учреждения (организации) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». http://p17-spb.ru	

		<p>На сайте учреждения размещены:</p> <ul style="list-style-type: none"> -контактная информация; -информация о путях движения к объекту от ближайшей станции метро, остановок наземного пассажирского транспорта; -информация о предоставляемых услугах; -порядке предоставления услуг инвалидам; -условия доступности по зонам, наименованию зон для различных категорий инвалидов; - информация об обслуживании инвалидов по месту проживания (на дому); - версия сайта для слабовидящих граждан; - информация об отсутствии/присутствии инвалидной парковки; - информация об отсутствии/присутствии санузла. 	
6.3		<p>Издан приказ о назначении ответственного сотрудника для отображения информации об условиях доступности для инвалидов предоставляемых услуг на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Ответственный сотрудник: Королькова Е.М.</p>	<p>Приказ №184 от 14.09.2016</p>
Дополнительные меры (при наличии)			
7		Зона: пути движения к объекту	
7.1		<p>Ближайшая к СПб ГБУЗ ГП № 17 остановка общественного транспорта «пр. Пискаревский 161» Автобусы: №183, 61 Маршрутное такси №193,83 Расстояние от общественного транспорта до ГБУЗ ГП № 17 составляет 400 метров. Ближайшая станция метро – Академическая 3.3 км. Более подробно можно ознакомиться с маршрутом городского транспорта удобного для передвижения к Объекту на сайте в сети "интернет" по адресу: http://spb.rusavtobus.ru/</p>	
8		Зона: места парковки для автомобилей инвалидов	
8.1	К, О	Парковочные места не предусмотрены. Территория не принадлежит организации.	

V. Рекомендации

1. Разместить информацию в полном объеме об условиях доступности для инвалидов предоставляемых услуг на объекте, а также по месту проживания инвалида или дистанционно на официальном сайте учреждения (организации) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Оснастить сайт организации версией для слабовидящих в соответствии с ГОСТ Р 52872-2012 в срок не позднее 3 квартала 2017 г.;
2. Подготовить письмо в администрацию района для организации парковочного места для инвалидов. Оборудовать автостоянку для автомобилей инвалидов на расстоянии не далее 50 м от входа с обозначением места стоянки на поверхности дорожного покрытия (3,6 х 6,0 м) и на вертикальной поверхности, на высоте не менее 1,5 м. (СП 59.13330.2016. п.5.2.1, п.5.2.2, п.5.2.4);
3. Установить кнопку вызова ответственных сотрудников перед входной лестницей.
4. Продублировать входную лестницу пандусом или подъемной платформой в соответствии с СП 59.13330.2016;
5. Лестничный марш оборудовать опорными поручнями в соответствии с СП 59.13330.2016 п.6.2.11, п.6.2.12 (ГОСТ Р 51261);

6. Обозначить проступи краевых ступеней лестниц контрастной маркировкой в соответствии с СП 59.13330.2016. п.5.1.12;
7. Перед лестничными маршами и входными дверями предусмотреть предупредительные тактильные полосы. В соответствии с СП 59.13330.2016. п.5.1.10, п.5.1.12, п.6.2.3;

Руководитель организации
Главный врач
ГБУЗ ГП № 17



/А.В. Романов /

Представитель Межрегиональной
общественной организации «Ассоциация
ветеранов, инвалидов и пенсионеров»



М.П.

/Ермолинский Е.В./

АКТ № 416 от 15.08.2017 г.

**согласованных с общественным объединением инвалидов
мерд для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги**
(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур
невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или
капитального ремонта)

**Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Городская поликлиника № 17» (сокращенно СПб ГБУЗ ГП № 17)**

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктур (далее – Объект)

Адрес Объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги) и составляется данный акт): **195176, Санкт-Петербург, пр. Шаумяна, дом 51, лит. А**

Сведения об Объекте:

-отдельно стоящее здание **4 этажа, 3158,3 кв.м.**

-часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м

-наличие прилегающего земельного участка (да, нет), **2311,0 кв.м.**

Основание для пользования Объектом (оперативное управление, аренда, собственность):

оперативное управление

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) **государственная**

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): **муниципальная**

Наименование и адрес вышестоящей организации: **Правительство Санкт-Петербурга
Администрация Красногвардейского района, 195027, г. Санкт-Петербург,
Среднеохтинский пр., д.50**

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на Объекте услуг населению

Сфера деятельности (указывается одна из приоритетных сфер*): **здравоохранение**

Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг): **оказание медицинской помощи (доврачебной, первичной медико-санитарной, скорой, специализированной)** в соответствии с Территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в Санкт-Петербурге; Фармацевтическая деятельность в установленном законодательством порядке; Деятельность, связанную с оборотом (приобретение, хранение, отпуск, перевозка, использование, уничтожение) наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в Список II в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.1998 № 681 "Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации" в установленном законодательством порядке; Деятельность в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующего): размещение, эксплуатация, техническое обслуживание, хранение рентгеновских медицинских аппаратов, включая диагностические и терапевтические, стационарные и переносные; Экспертная медицинская деятельность: экспертиза временной нетрудоспособности, экспертиза связи заболевания с профессией;

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): **770 чел.;**

Форма способа оказания услуг (к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): к месту предоставления услуги, на дому;

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): взрослые трудоспособного возраста, пожилые;

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением умственного развития.

Мы, нижеподписавшиеся,

Главный врач ГБУЗ ГП № 17 Романов А. В., с одной стороны, и *Представитель Межрегиональной общественной организации «Ассоциация ветеранов, инвалидов и пенсионеров» Ермолинский Евгений Валерьевич, действующий по доверенности №12/08-1 от 01.08.2017 г.*, с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра) нижеуказанных показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение: *да (соответствуют для К, О, С, Г, У) / не соответствуют, для К, О, С, Г, У) / нет.*

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: нет
2. Пандус стационарный наружный**: да, не соответствует К
3. Пандус стационарный внутренний**: нет
4. Пандус инвентарный***, роллопандус: нет
5. Наружная лестница входной зоны: да, не соответствует О,С
6. Внутренняя лестница входной зоны: да, соответствует О, С
7. Поручни наружные входной зоны: да, не соответствуют О,С
8. Поручни внутренние входной зоны: да, соответствуют О,С
9. Дверные проемы входной зоны****: да, не соответствуют К
10. Подъемные платформы наружные: нет
11. Подъемные платформы внутренние: нет
12. Кнопка вызова персонала на входной зоне (установлена на высоте от 0,75-1,2 м): да, соответствует К,О,С,Г,У
13. Лифт пассажирский: да, не соответствует К,О,С
14. Лифт грузовой: да, соответствует К, не соответствует О,С
15. Мобильные лестничные подъемники: да, соответствует К
16. Санитарно-гигиенические помещения: да, не соответствуют К,О,С
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов К,О,С,Г,У : да, соответствует К,О,Г,У,С

17.1. тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: **да, не соответствует С**

17.2. дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде:

звуковой информации: **нет**

надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: **нет**

17.3. дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации: **нет**

17.4. наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: **нет**

18. На официальном сайте учреждения (организации) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт учреждения) размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте: **да**

19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: **да**

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения *Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская поликлиника №17»*, расположенного по адресу: *195176, Санкт-Петербург, пр. Шаумяна, дом 51, лит. А* и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время **недоступным / частично доступным** для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются следующие меры по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны мероприятия К, О, С, Г, У	Наименование мероприятия до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
Основные меры			
1		Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)	
1.1	К, О, С, Г, У	Территория, прилегающая к объекту, имеет достаточно место для проезда, маневрирования на кресле-коляске. Препятствий нет.	
2		Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)	
2.1	К, О	У главного входа имеется наружный пандус, частично/условно доступный. Наружный лестничный марш частично доступен. Завышен дверной порог входной двери, преодоление с помощью ответственных сотрудников.	
2.2	К, О, С, Г, У	Перед входным узлом у наружного пандуса вывешена контактная информация для вызова сотрудника, ответственного за сопровождение инвалидов на объекте: номер телефона 444-23-54, по которому можно обратиться за оказанием помощи для	

		<p>предоставления услуг.</p> <p>У входной двери, в доступном для МГН и инвалидов месте, установлена кнопка вызова, (обозначена рельефной табличкой «Инвалид» на контрастном фоне), сотрудника организации для оказания помощи инвалиду по сопровождению до места предоставления услуги.</p>	
2.3	С	<p>На проступях краевых ступеней наружного лестничного марша нанесена контрастная маркировка.</p> <p>Доступный вход обозначен рельефными табличками на контрастном фоне. Стеклопакеты тамбурных входных дверей имеют контрастную маркировку.</p>	
2.4		<p>Приказом от «12» сентября 2016 № 182 назначены ответственные сотрудники учреждения: Голощапова П.Б., для сопровождения МГН и инвалидов к месту предоставления услуг, помощи передвижения по территории учреждения, входе и выходе из здания, перемещения внутри здания и ситуационную помощь, с которыми проведен инструктаж в соответствии с приказом и в должностные инструкции которых внесены соответствующие изменения.</p> <p>Информация о проведении инструктажа в отношении вышеуказанных сотрудников отражены в журнале проведения инструктажа (инструктаж проведен 13.09.2016 г.)</p>	<p>Приказ №182 от 12.09.2016</p>
3		<p>Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)</p>	
3.1	К	<p>В холле имеется лестничный марш (7 ступеней), ведущий на первый этаж, не продублированный пандусом или подъемной платформой. Для перемещения инвалидов на кресле-коляске на первый этаж здания имеется мобильный лестничный подъемник (для некоторых типов/размеров колясок, для электроколясок – недоступно).</p> <p>Назначены ответственные сотрудники учреждения за безопасную эксплуатацию подъемника и его комплектующих (аккумулятор, зарядное устройство): Голощапова П.Б. в соответствии Приказом № 181 от 12.09.2016 г.</p>	<p>Приказ №181 от 12.09.2016</p>
3.2	К, О, С, Г, У	<p>На цокольном этаже расположен гардероб, имеется лестничный марш. Для инвалидов на первом этаже предусмотрены гардеробные шкафчики, которые обозначены информационными знаками.</p>	
3.3	С	<p>Краевые ступени внутренних лестниц выделены контрастной маркировкой.</p> <p>Перед лестничным маршем на первый этаж предусмотрена тактильная предупреждающая плитка.</p> <p>Стеклопакеты дверей обозначены контрастной маркировкой.</p> <p>Пути перемещения внутри здания не адаптированы для слепых, перемещение только в сопровождении.</p>	
3.4	О, Г, У	<p>В здании имеется пассажирский лифт, не адаптированный для инвалидов.</p>	
3.5	К, О, С, Г, У	<p>В здании имеется грузопассажирский лифт для подъема инвалидов на кресле-коляске и других категорий инвалидов на этажи поликлиники в сопровождении лифтера.</p>	
3.6	К, О, С, Г, У	<p>Ширина коридоров, дверных проемов достаточна для проезда и маневрирования на кресле-коляске. Завышение порогов некоторых дверных проемов на путях движения, преодоление препятствий с помощью ответственных сотрудников.</p> <p>Сопровождение, оказание ситуационной помощи МГН и инвалидам по необходимости.</p>	

3.7		Перемещение инвалидов внутри здания организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников учреждения, указанных в п.2.4	Приказ №182 от 12.09.2016
4		Зона: места обслуживания инвалидов	
4.1	К, О, С, Г, У	Места обслуживания МГН и инвалидов находятся на всех 4 этажах. Достаточно пространства для перемещения, достаточная ширина дверных проемов.	
4.2		Оказание ситуационной помощи при предоставлении услуг организовано с сопровождением ответственных сотрудников, указанных в п.2.4	Приказ №182 от 12.09.2016
4.3		Так же предоставляется услуги по месту жительства (на дому) для инвалидов всех категорий. Вызов врача на дом осуществляется через регистратуру по телефону 444-23-54	
5		Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)	
5.1	О, С, Г, У	На этажах расположены санитарно-гигиенические помещения (туалеты). Санузлы не адаптированы для инвалидов, не соответствуют нормативным требованиям, словно доступны с сопровождающим.	
5.2		Сопровождение инвалидов к санитарно-гигиеническим помещениям организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников учреждения, указанных в п.2.4	Приказ №182 от 12.09.2016
6		Информационное обеспечение на Объекте	
6.1	К, О, С, Г, У	На входном узле установлено табло - «бегущая строка» с информацией. В здании имеются информационные указатели для навигации движения. Информацию об учреждении, услугах, о мерах по доступности для МГН и инвалидов можно получить у ответственного сотрудника и на информационных стендах.	
6.2		Информационное обеспечение на объекте обеспечивается с помощью ответственных за сопровождение инвалидов сотрудников, указанных в п.2.4	Приказ №182 от 12.09.2016
6.3	К, О, С, Г, У	Имеется информация об условиях доступности для инвалидов предоставляемых услуг на объекте, а также по месту проживания инвалида на официальном сайте учреждения (организации) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». http://p17-spb.ru На сайте учреждения размещены: -контактная информация; -информация о путях движения к объекту от ближайшей станции метро, остановок наземного пассажирского транспорта; -информация о предоставляемых услугах; -порядке предоставления услуг инвалидам; -условия доступности по зонам, наименованию зон для различных категорий инвалидов; - информация об обслуживании инвалидов по месту проживания (на дому); - версия сайта для слабовидящих граждан; - информация об отсутствии/присутствии инвалидной парковки; - информация об отсутствии/присутствии санузла.	Приказ №184 от 14.09.2016
6.4		Издан приказ о назначении ответственного сотрудника для отображения информации об условиях доступности для инвалидов предоставляемых услуг на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Ответственный сотрудник: Королькова Е.М.	Приказ №184 от 14.09.2016
Дополнительные меры (при наличии)			

7		Зона: пути движения к объекту	
7.1		Ближайшая к СПб ГБУЗ ГП № 17 остановка общественного транспорта «гостиница Ладога» Автобусы: №174 Расстояние от общественного транспорта до ГБУЗ ГП № 17 составляет 100 метров . Ближайшая станциям метро – Новочеркасская 380 метров . Более подробно можно ознакомиться с маршрутом городского транспорта удобного для передвижения к Объекту на сайте в сети "интернет" по адресу: http://spb.rusavtobus.ru/	
8		Зона: места парковки для автомобилей инвалидов	
8.1	К, О	Рядом с главным входом установлен знак, «парковка для инвалидов», нет обозначения места стоянки на поверхности дорожного покрытия.	

V. Рекомендации

1. Разместить информацию в полном объеме об условиях доступности для инвалидов предоставляемых услуг на объекте, а также по месту проживания инвалида или дистанционно на официальном сайте учреждения (организации) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Обеспечить сайт организации версией для слабовидящих в соответствии с ГОСТ Р 52872-2012 в срок не позднее 3 квартала 2017 г.
2. Оборудовать автостоянку для автомобилей инвалидов на расстоянии не далее 50,0 м от входа с обозначением места стоянки на поверхности дорожного покрытия (3,6 x 6,0 м) и на вертикальной поверхности, на высоте не менее 1,5 м. (СП 59.13330.2016. п.5.2.1, п.5.2.2, п.5.2.4);
3. Оборудовать входной узел и холл нормативными пандусами или подъемным устройством в соответствии с СП 59.13330.2016;
4. Привести порог входной двери к нормативным значениям СП 59.13330.2016. п.6.2.4;
5. Наружный и внутренние лестничные марши оборудовать опорными поручнями в соответствии с СП 59.13330.2016 п.6.2.11, п.6.2.12 (ГОСТ Р 51261);
6. Перед лестничными маршами и входными дверями предусмотреть предупредительные тактильные полосы. В соответствии с СП 59.13330.2016. п.5.1.10, п.5.1.12, п.6.2.3;
7. Прозрачные полотна дверей в здании обозначить яркой контрастной маркировкой. СП 59.13330.2016. п.6.1.6;
8. Оборудовать окно регистратуры для инвалидов на кресле-коляске в соответствии с СП 59.13330.2016. п.8.1.7;
9. Обустроить санузел для МГН и инвалидов в соответствии с СП 59.13330.2016 п.6.3;
10. Рабочую поверхность кнопок лифта обозначить шрифтом Брайля. ГОСТ Р 51631-2008;

11. Обеспечить учреждение техническими средствами информирования, ориентирования в соответствии с СП 59.13330.2016 п.6.5;
12. Подготовить письмо в соответствующие органы государственной власти по вопросу оборудования светофоров звуковыми информаторами на ближайшем пешеходном переходе.

Руководитель организации
Главный врач
ГБУЗ ГП № 17



/А. В. Романов/

Представитель Межрегиональной общественной организации «Ассоциация ветеранов, инвалидов и пенсионеров»



/Ермолинский Е.В./

АКТ № 412 от 15.08.2017 г.

согласованных с общественным объединением инвалидов

мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги

(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или капитального ремонта)

**Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Городская поликлиника № 17» - ГБУЗ ГП № 17**

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктур (далее – Объект)

Адрес Объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги) и составляется данный акт): **195176, Санкт-Петербург, пр. Металлистов, дом 56, лит. А**

Сведения об Объекте:

-отдельно стоящее здание **4 этажа, 3 156,0 кв.м.**

-часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м

-наличие прилегающего земельного участка (да, нет), **2 797,0 кв.м.**

Основание для пользования Объектом (оперативное управление, аренда, собственность):

оперативное управление;

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) **государственная;**

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): **муниципальная;**

Наименование и адрес вышестоящей организации: **Правительство Санкт-Петербурга
Администрация Красногвардейского района, 195027, г. Санкт-Петербург,
Среднеохтинский пр., д.50**

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на Объекте услуг населению

Сфера деятельности (указывается одна из приоритетных сфер*): **здравоохранение**

Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг): **оказание медицинской помощи (доврачебной, первичной медико-санитарной, скорой, специализированной)** в соответствии с Территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в Санкт-Петербурге; Фармацевтическая деятельность в установленном законодательством порядке; Деятельность, связанную с оборотом (приобретение, хранение, отпуск, перевозка, использование, уничтожение) наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в Список II в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.1998 № 681 "Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации" в установленном законодательством порядке; Деятельность в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующего): размещение, эксплуатация, техническое обслуживание, хранение рентгеновских медицинских аппаратов, включая диагностические и терапевтические, стационарные и переносные; Экспертная медицинская деятельность: экспертиза временной нетрудоспособности, экспертиза связи заболевания с профессией;

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): **750 чел.;**

Форма способа оказания услуг (к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно):

месту предоставления услуги, на дому;

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): взрослые трудоспособного возраста, пожилые;

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, (кроме передвигающихся на кресле-коляске), инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением умственного развития.

Мы, нижеподписавшиеся,

Главный врач ГБУЗ ГП № 17 Романов А. В., с одной стороны, и *Представитель Межрегиональной общественной организации «Ассоциация ветеранов, инвалидов и пенсионеров» Ермолинский Евгений Валерьевич, действующий по доверенности №12/08-1 от 01.08.2017 г.*, с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра) вышеуказанных показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение: *да (соответствуют для К, О, С, Г, У/ не соответствуют, для К, О, С, Г, У) / нет.*

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: нет
2. Пандус стационарный наружный**: да, не соответствует К
3. Пандус стационарный внутренний**: нет
4. Пандус инвентарный***, роллопандус: нет
5. Наружная лестница входной зоны: да, не соответствует О,С
6. Внутренняя лестница входной зоны: да, соответствует О, С
7. Поручни наружные входной зоны: да, не соответствуют О,С
8. Поручни внутренние входной зоны: да, не соответствуют О,С
9. Дверные проемы входной зоны****: да, соответствуют К
10. Подъемные платформы наружные: нет
11. Подъемные платформы внутренние: нет
12. Кнопка вызова персонала на входной зоне (установлена на высоте от 0,75-1,2 м): да, соответствует К,О,Г,У, не соответствует С
13. Лифт пассажирский: да, не соответствует К,С
14. Лифт грузовой: да, соответствует К,О,С
15. Мобильные лестничные подъемники: нет
16. Санитарно-гигиенические помещения: да, не соответствуют К,О,С
17. Наличие носителей информации о путях движения по объекте для всех категорий инвалидов К,О,С,Г,У : да, соответствует К,О,Г,У, не соответствует С
- 17.1. тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: нет

17.2. дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде:

звуковой информации: **нет**

надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: **нет**

17.3. дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации: **нет**

17.4. наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: **нет**

18. На официальном сайте учреждения (организации) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт учреждения) размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте: **да**

19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: **да**

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

Объект, «Городская поликлиника №17» по адресу: пр. Металлистов, дом 56, лит. А, до реконструкции или капитального ремонта (приобретения технического средства реабилитации) недоступен для посещения инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске.

Принят альтернативный вариант предоставления услуги для инвалидов на кресле-коляске на дому или по адресу: улица Бестужевская, д.79, лит. А, информация отражена на официальном сайте учреждения: <http://p17-spb.ru>

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения *Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская поликлиника №17»*, расположенного по адресу: *195176, Санкт-Петербург, проспект Металлистов, дом 56, лит. А* и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время **недоступным / частично доступным** для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются следующие меры по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны мероприятия К, О, С, Г, У	Наименование мероприятия до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
Основные меры			
1		Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)	
1.1	К, О, С, Г, У	Территория, прилегающая к объекту, имеет достаточно место для проезда, маневрирования на кресле-коляске. Препятствий нет.	
2		Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)	
2.1	К, О	У главного входа имеется наружный пандус, частично/условно доступный. Наружный лестничный марш частично доступен.	
2.2	К, О, С, Г, У	Перед входным узлом у наружного пандуса вывешена контактная	

4.3		Оказание ситуационной помощи при предоставлении услуг организовано с сопровождением работниками, указанными в п.2.3	Приказ №182 от 12.09.2016
4.4		Так же предоставляется услуги по месту жительства (на дому) для инвалидов всех категорий. Вызов врача на дом осуществляется через регистратуру по телефону 222-90-76	
5		Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)	
5.1	О, С, Г, У	На этажах расположены санитарно-гигиенические помещения (туалет). Санузлы не адаптированы для инвалидов, не соответствуют нормативным требованиям. Условно доступны с сопровождающим.	
5.2		Сопровождение инвалидов к санитарно-гигиеническим помещениям организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников учреждения, указанных в п.2.3	Приказ №182 от 12.09.2016
6		Информационное обеспечение на Объекте	
6.1	О, С, Г, У	В здании имеются информационные указатели для навигации движения. Информацию об учреждении, услугах, о мерах по доступности для МГН и инвалидов можно получить у ответственного сотрудника и на информационных стендах.	
6.2		Информационное обеспечение на объекте обеспечивается с помощью ответственных за сопровождение инвалидов сотрудников, указанных в п.2.3	Приказ №182 от 12.09.2016
6.3	К, О, С, Г, У	Имеется информация об условиях доступности для инвалидов предоставляемых услуг на объекте, а также по месту проживания инвалида на официальном сайте учреждения (организации) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». http://p17-spb.ru На сайте учреждения размещены: -контактная информация; -информация о путях движения к объекту от ближайшей станции метро, остановок наземного пассажирского транспорта; -информация о предоставляемых услугах; -порядке предоставления услуг инвалидам; -условия доступности по зонам, наименованию зон для различных категорий инвалидов; - информация об обслуживании инвалидов по месту проживания (на дому); - версия сайта для слабовидящих граждан; - информация об отсутствии/присутствии инвалидной парковки; - информация об отсутствии/присутствии санузла.	Приказ №184 от 14.09.2016
6.4		Издан приказ о назначении ответственного сотрудника для отображения информации об условиях доступности для инвалидов предоставляемых услуг на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Ответственный сотрудник: Королькова Е.М.	Приказ №184 от 14.09.2016
Дополнительные меры (при наличии)			
7		Зона: пути движения к объекту	
7.1		Ближайшая к СПб ГБУЗ ГП № 17 остановка общественного транспорта « шоссе Революции » Автобусы: №132, Троллейбусы №16,18 Маршрутное такси №118 Расстояние от общественного транспорта до ГБУЗ ГП № 17 составляет 380 метров . Ближайшая станция метро – Ладожская 2.9 км . Более подробно можно ознакомиться с маршрутом городского транспорта удобного для передвижения к Объекту на сайте в сети "интернет" по адресу: http://spb.rusavtobus.ru/	

8		Зона: места парковки для автомобилей инвалидов	
8.1	К, О	Автостоянка на территории учреждения не имеет обозначения знаком, «парковка для инвалидов», нет обозначения места стоянки на поверхности дорожного покрытия.	

V. Рекомендации

1. Разместить информацию в полном объеме об условиях доступности для инвалидов предоставляемых услуг на объекте, а также по месту проживания инвалида или дистанционно на официальном сайте учреждения (организации) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Оснастить сайт организации версией для слабовидящих в соответствии с ГОСТ Р 52872-2012 в срок не позднее 3 квартала 2017 г.
2. Подготовить письмо в администрацию района для организации парковочного места для инвалидов. Оборудовать автостоянку для автомобилей инвалидов на расстоянии не далее 50 м. от входа с обозначением места стоянки на поверхности дорожного покрытия (3,6 х 6,0 м) и на вертикальной поверхности, на высоте не менее 1,5 м. (СП 59.13330.2016. п.5.2.1, п.5.2.2, п.5.2.4);
3. Оборудовать входной узел, холл и ступени в коридоре нормативными пандусами или подъемным устройством в соответствии с СП 59.13330.2016;
4. Наружный и внутренние лестничные марши оборудовать опорными поручнями в соответствии с СП 59.13330.2016 п.6.2.11, п.6.2.12 (ГОСТ Р 51261);
5. Перед лестничными маршами и входными дверями предусмотреть предупредительные тактильные полосы. В соответствии с СП 59.13330.2016 п.5.1.10, п.5.1.12, п.6.2.3;
6. Прозрачные полотна дверей в здании обозначить яркой контрастной маркировкой. СП 59.13330.2016. п.6.1.6;
7. Обустроить санузел для МГН и инвалидов в соответствии с СП 59.13330.2016 п.6.3;
8. Обеспечить учреждение техническими средствами информирования, ориентирования в соответствии с СП 59.13330.2016 п.6.5;
9. Подготовить письмо в соответствующие органы государственной власти по вопросу оборудования светофоров звуковыми информаторами на ближайшем пешеходном переходе.

Руководитель организации
ГБУЗ ГП № 17
Главный врач



/Романов А.В./

Представитель Межрегиональной
общественной организации «Ассоциация
ветеранов, инвалидов и пенсионеров»



/Еромолинский Е.В./

АКТ №410 от 15.08.2017 г.

согласованных с общественным объединением инвалидов

мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг

(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или капитального ремонта)

*Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Городская поликлиника № 17» - ГБУЗ ГП № 17*

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктур (далее – Объект)

Адрес Объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги) и составляется данный акт): *195067, г. Санкт-Петербург, улица Бестужевская, дом 79, лит. А*

Сведения об Объекте:

-отдельно стоящее здание *4 этажа, 3 145,3 кв.м.*

-часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м

-наличие прилегающего земельного участка (да, нет), *2 960,0 кв.м.*

Основание для пользования Объектом (оперативное управление, аренда, собственность):

оперативное управление;

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) государственная;

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная;

Наименование и адрес вышестоящей организации: Правительство Санкт-Петербурга
Администрация Красногвардейского района, 195027, г. Санкт-Петербург,
Среднеохтинский пр., д.50

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на Объекте услуг населению

Сфера деятельности (указывается одна из приоритетных сфер*): здравоохранение

Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг): оказание медицинской помощи (доврачебной, первичной медико-санитарной, скорой, специализированной) в соответствии с Территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в Санкт-Петербурге; Фармацевтическая деятельность в установленном законодательством порядке; Деятельность, связанную с оборотом (приобретение, хранение, отпуск, перевозка, использование, уничтожение) наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в Список II в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.1998 № 681 "Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации" в установленном законодательством порядке; Деятельность в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующего): размещение, эксплуатация, техническое обслуживание, хранение рентгеновских медицинских аппаратов, включая диагностические и терапевтические, стационарные и переносные; Экспертная медицинская деятельность: экспертиза временной нетрудоспособности, экспертиза связи заболевания с профессией;

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): 770 чел.;

Форма способа оказания услуг (к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): месту предоставления услуги, на дому;

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): взрослые трудоспособного возраста, пожилые;

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): инвалиды, передвигающиеся на коляске-коляске, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением умственного развития.

Мы, нижеподписавшиеся,

Главный врач ГБУЗ ГП № 17 Романов А. В., с одной стороны, и *Представитель Межрегиональной общественной организации «Ассоциация ветеранов, инвалидов и пенсионеров» Ермолинский Евгений Валерьевич, действующий по доверенности №12/08-1 от 01.08.2017 г.*, с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуг.

Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра) нижеуказанных показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение: *да (соответствуют для К, О, С, Г, У) / не соответствуют, для К, О, С, Г, У) / нет.*

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: нет
2. Пандус стационарный наружный**: да, не соответствует К
3. Пандус стационарный внутренний**: нет
4. Пандус инвентарный***, роллопандус: нет
5. Наружная лестница входной зоны: да, не соответствует О,С
6. Внутренняя лестница входной зоны: да, соответствует О, С
7. Поручни наружные входной зоны: да, не соответствуют О,С
8. Поручни внутренние входной зоны: да, не соответствуют О,С
9. Дверные проемы входной зоны****: да, соответствуют К
10. Подъемные платформы наружные: нет
11. Подъемные платформы внутренние: да, соответствует К
12. Кнопка вызова персонала на входной зоне (установлена на высоте от 0,75-1,2 м): да, соответствует К,О,Г,У, не соответствует С
13. Лифт пассажирский: да, не соответствует К,С
14. Лифт грузовой: да, соответствует К,О, не соответствует С
15. Мобильные лестничные подъемники: нет

16. Санитарно-гигиенические помещения: да, соответствуют К,О, не соответствует С

17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов К,О,С,Г,У: да, соответствует К,О,Г,У, не соответствует С

17.1. тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: нет

17.2. дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде:

звуковой информации: нет

надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: нет

17.3. дублирование необходимой для инвалидов на слуху звуковой информации в виде зрительной информации: нет

17.4. наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: нет

18. На официальном сайте учреждения (организации) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт учреждения) размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте: да

19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: да

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуг для инвалидов и других маломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения *Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская поликлиника №17»*, расположенного по адресу: *195067, г. Санкт-Петербург, улица Бестужевская, дом 79, лит. А*, и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время недоступным / частично доступным для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются следующие меры по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны мероприятия К, О, С, Г, У	Наименование мероприятия до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
Основные меры			
1		Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)	
1.1	К, О, С, Г, У	Территория, прилегающая к объекту, имеет достаточно место для проезда, маневрирования на кресле-коляске. Препятствий нет.	
2		Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)	
2.1	К, О	У главного входа имеется наружный пандус, частично/условно доступный. Наружный лестничный марш частично доступен.	
2.2	К, О, С, Г, У	Перед входным узлом у наружного пандуса вывешена контактная информация для вызова сотрудника, ответственного за сопровождение	

		<p>инвалидов на объекте: номер телефона 543-99-59, по которому можно обратиться за оказанием помощи для предоставления услуг.</p> <p>У входной двери, в доступном для МГН и инвалидов месте, установлена кнопка вызова (оформлена в виде информационного знака «Инвалид» на контрастном фоне), сотрудника организации для оказания помощи инвалиду по сопровождению до места предоставления услуги.</p>	
2.3		<p>Приказом от «12» сентября 2016 № 182 назначены ответственные сотрудники учреждения: Мнхайлова А.С., для сопровождения МГН и инвалидов к месту предоставления услуг, помощи передвижения по территории учреждения, входе и выходе из здания, перемещения внутри здания и ситуационную помощь, с которыми проведен инструктаж в соответствии с приказом и в должностные инструкции которых внесены соответствующие изменения.</p> <p>Информация о проведении инструктажа в отношении вышеуказанных сотрудников отражены в журнале проведения инструктажа (инструктаж проведен 13.09.2016 г.)</p>	<p>Приказ №182 от 12.09.2016</p>
3		<p>Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)</p>	
3.1	К	<p>В холле имеется лестничный марш (4 ступени), ведущий на первый этаж. Установленная подъемная платформа с горизонтальным перемещением инвалидов на кресле-коляске для доступа на первый этаж.</p>	
3.2	С	<p>Краевые ступени внутренних лестниц выделены контрастной маркировкой.</p> <p>Стеклянные полотна дверей входной зоны обозначены контрастной маркировкой.</p> <p>Пути перемещения внутри здания не адаптированы для слепых, перемещение только в сопровождении.</p>	
3.3	О, Г, У	<p>В здании имеется пассажирский лифт, не адаптированный для инвалидов на кресле-коляске и по зрению.</p>	
3.4	К, О, С, Г, У	<p>В здании имеется грузопассажирский лифт, адаптированный для инвалидов на кресле-коляске. Для инвалидов по зрению в сопровождении.</p>	
3.5	К, О, С, Г, У	<p>Ширина коридоров, дверных проемов достаточна для проезда и маневрирования на кресле-коляске.</p> <p>Сопровождение, оказание ситуационной помощи МГН и инвалидам по необходимости.</p>	
3.6		<p>Перемещение инвалидов внутри здания организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников учреждения, указанных в п.2.3</p>	<p>Приказ №182 от 12.09.2016</p>
4		<p>Зона: места обслуживания инвалидов</p>	
4.1	К, О, С, Г, У	<p>Места обслуживания МГН и инвалидов находятся на всех 4 этажах. Достаточно пространства для перемещения, достаточная ширина дверных проемов.</p>	
4.2		<p>Оказание ситуационной помощи при предоставлении услуг организовано с сопровождением работниками, указанными в п.2.3</p>	<p>Приказ №182 от 12.09.2016</p>
4.3		<p>Так же предоставляется услуги по месту жительства (на дому) для инвалидов всех категорий.</p> <p>Вызов врача на дом осуществляется через регистратуру по тел. 543-98-51</p>	

5		Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)	
5.1	К, О, Г, У	Адаптированный санузел для МГН и инвалидов находится на первом этаже здания. У двери санузла имеется информационный знак на контрастном фоне. Внутри санузел соответствует требованиям для инвалидов на кресле-коляске, инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата. Достаточно пространства для маневрирования на кресле-коляске. Установлена тревожная кнопка вызова персонала.	
5.2	С	Для инвалидов по зрению санузел не адаптирован, помощь с сопровождением.	
5.3		Сопровождение инвалидов к санитарно-гигиеническим помещениям организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников учреждения, указанных в п.2.3	Приказ №182 от 12.09.2016
6		Информационное обеспечение на Объекте	
6.1	О, С, Г, У	На входном узле установлено табло - «бегущая строка» с информацией. В здании имеются информационные указатели для навигации движения. Информацию об учреждении, услугах, о мерах по доступности для МГН и инвалидов можно получить у ответственного сотрудника и на информационных стендах.	
6.2		Информационное обеспечение на объекте обеспечивается с помощью ответственных за сопровождение инвалидов сотрудников, указанных в п.2.3	Приказ №182 от 12.09.2016
6.3	К, О, С, Г, У	Имеется информация об условиях доступности для инвалидов предоставляемых услуг на объекте, а также по месту проживания инвалида на официальном сайте учреждения (организации) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». http://p17-spb.ru На сайте учреждения размещены: -контактная информация; -информация о путях движения к объекту от ближайшей станции метро, остановок наземного пассажирского транспорта; -информация о предоставляемых услугах; -порядке предоставления услуг инвалидам; -условия доступности по зонам, наименованию зон для различных категорий инвалидов; - информация об обслуживании инвалидов по месту проживания (на дому); - версия сайта для слабовидящих граждан; - информация об отсутствии/присутствии инвалидной парковки; - информация об отсутствии/присутствии санузла.	
6.4		Издан приказ о назначении ответственного сотрудника для отображения информации об условиях доступности для инвалидов предоставляемых услуг на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Ответственный сотрудник: Королькова Е.М.	Приказ №184 от 14.09.2016
Дополнительные меры (при наличии)			
7		Зона: пути движения к объекту	
7.1		Ближайшие к СПб ГБУЗ ГП № 17 остановки общественного транспорта « Ортопедический центр » Автобусы: №136, 106, 123,103,102,183 Маршрутное такси №102,17,264 Расстояние от общественного транспорта до ГБУЗ ГП №17 составляет 200 метров . Ближайшая станция метро – Академическая 4.5 км.	

		Более подробно можно ознакомиться с маршрутом городского транспорта удобного для передвижения к Объекту на сайте в сети "интернет" по адресу: http://spb.rusavtobus.ru/	
8		Зона: места парковки для автомобилей инвалидов	
8.1	К, О	Автостоянка на территории учреждения не имеет обозначения знаком, «парковка для инвалидов», нет обозначения места стоянки на поверхности дорожного покрытия.	

V. Рекомендации (заполняется по согласованию сторон и содержат наименования мероприятий, необходимые для обеспечения доступности Объекта для инвалидов, и основания для выполнения мероприятий пункт СНИП, СП, ГОСТ):

1. Разместить информацию в полном объеме об условиях доступности для инвалидов предоставляемых услуг на объекте, а также по месту проживания инвалида или дистанционно на официальном сайте учреждения (организации) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Оснастить сайт организации версией для слабовидящих в соответствии с ГОСТ Р 52872-2012 в срок не позднее 3 квартала 2017 г.
2. Подготовить письмо в администрацию района для организации парковочного места для инвалидов. Оборудовать автостоянку для автомобилей инвалидов на расстоянии не далее 50,0 м от входа с обозначением места стоянки на поверхности дорожного покрытия (3,6 х 6,0 м) и на вертикальной поверхности, на высоте не менее 1,5 м. (СП 59.13330.2016. п.5.2.1, н.5.2.2, н.5.2.4)
3. Оборудовать входной узел и холл нормативными пандусами или подъемным устройством в соответствии с СП 59.13330.2016
4. Наружный и внутренние лестничные марши оборудовать опорными поручнями в соответствии с СП 59.13330.2016 п.6.2.11, п.6.2.12 (ГОСТ Р 51261)
5. Обозначить проступи краевых ступеней лестниц контрастной маркировкой в соответствии с СП 59.13330.2016. п.5.1.12
6. Перед лестничными маршами и входными дверями предусмотреть предупредительные тактильные полосы. В соответствии с СП 59.13330.2016. п.5.1.10, п.5.1.12, п.6.2.3
7. Прозрачные полотна дверей в здании обозначить яркой контрастной маркировкой. СП 59.13330.2016. п.6.1.6
8. У санузла установить табличку «мнемосхему» (расположение унитаза и умывальника) для слепых со шрифтом Брайля на уровне 1.30м от пола, на расстоянии 0.30 м от дверной ручки, при входе в туалет. Обустроить поручнями раковину в соответствии с ГОСТ 51261-99 «Устройства опорные стационарные реабилитационные», п 5.4.
9. Рабочую поверхность кнопок лифта обозначить шрифтом Брайля. ГОСТ Р 51631-2008;
10. Обеспечить учреждение техническими средствами информирования, ориентирования в соответствии с СП 59.13330.2016 п.6.5

11. Подготовить письмо в соответствующие органы государственной власти по вопросу оборудования светофоров звуковыми информаторами на ближайшем пешеходном переходе.

Руководитель организации
Главный врач
ГБУЗ ГП № 17



/Романов А. В./

Представитель Межрегиональной
общественной организации «Ассоциация
ветеранов, инвалидов и пенсионеров»



/Ермолинский Е.В./

АКТ № 415 от 15.08.2017 г.

согласованных с общественным объединением инвалидов

мердля обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги

(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или капитального ремонта)

*Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Городская поликлиника № 17» - ГБУЗ ГП № 17*

I. Краткая характеристика объектасоциальной инфраструктур (далее – Объект)

Адрес Объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги) и составляется данный акт): **195268, Санкт-Петербург, пр. Нюльстровский, д.3, пом. 6-Н (ч.п.1,2,3,4,5,6,7), 7Н**

Сведения об Объекте:

-отдельно стоящее здание _____ этажа, _____ кв.м

-часть здания _____ этажей (*или на части 1 этажа*), **84,3 кв.м.**

-наличие прилегающего земельного участка (да, нет), **нет**

Основание для пользования Объектом (оперативное управление, аренда, собственность):

безвозмездное пользование

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) **государственная**

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): **муниципальная**

Наименование и адрес вышестоящей организации: **Правительство Санкт-Петербурга
Администрация Красногвардейского района, 195027, г. Санкт-Петербург,
Среднеохтинский пр., д.50**

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на Объекте услуг населению

Сфера деятельности (указывается одна из приоритетных сфер*): **здравоохранение**

Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг): **оказание медицинской помощи(доврачебной, первичной медико-санитарной, скорой, специализированной)** в соответствии с Территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в Санкт-Петербурге; Фармацевтическая деятельность в установленном законодательством порядке; Деятельность, связанную с оборотом (приобретение, хранение, отпуск, перевозка, использование, уничтожение) наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в Список II в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.1998 № 681 "Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации" в установленном законодательством порядке; Деятельность в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующего): размещение, эксплуатация, техническое обслуживание, хранение рентгеновских медицинских аппаратов, включая диагностические и терапевтические, стационарные и переносные; Экспертная медицинская деятельность: экспертиза временной нетрудоспособности, экспертиза связи заболевания с профессией;

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): - **(количество обслуживаемых в день), пропускная способность 20 чел.;**

Форма способа оказания услуг (к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): **к месту предоставления услуги, на дому;**

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): **взрослые трудоспособного возраста, пожилые;**

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): **инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, (кроме передвигающихся на кресле-коляске), инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением умственного развития.**

Мы, нижеподписавшиеся,

Главный врач ГБУЗ ГП № 17 Романов А. В., с одной стороны, и **Представитель Межрегиональной общественной организации «Ассоциация ветеранов, инвалидов и пенсионеров» Ермолинский Евгений Валерьевич**, по доверенности №12/08-1 от 01.08.2017 г., с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра) нижеуказанных показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение: *да (соответствуют для К, О, С, Г, У/ не соответствуют, для К, О, С, Г, У) / нет.*

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: **нет**
2. Пандус стационарный наружный**: **да, соответствует К**
3. Пандус стационарный внутренний**: **нет**
4. Пандус инвентарный***, роллопандус: **нет**
5. Наружная лестница входной зоны: **да, не соответствует С**
6. Внутренняя лестница входной зоны: **да, не соответствует С**
7. Поручни наружные входной зоны: **да, не соответствуют О,С**
8. Поручни внутренние входной зоны: **да, не соответствуют О,С**
9. Дверные проемы входной зоны****: **да, не соответствуют О,С**
10. Подъемные платформы наружные: **нет**
11. Подъемные платформы внутренние: **нет**
12. Кнопка вызова персонала на входной зоне (установлена на высоте от 0,75-1,2м): **да, соответствует К,О,Г,У, не соответствует С;**
13. Лифт пассажирский: **нет**
14. Лифт грузовой: **нет**

15. Мобильные лестничные подъемники: **нет**
16. Санитарно-гигиенические помещения: **нет**
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов К, О, С, Г, У : **нет**
- 17.1. тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: **нет**
- 17.2. дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде:
- звуковой информации: **нет**
- надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: **нет**
- 17.3. дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации: **нет**
- 17.4. наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: **нет**
18. На официальном сайте учреждения (организации) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт учреждения) размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте: **да**
19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: **да**

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

Объект, ГБУЗ «Городская поликлиника № 17» по адресу: пр. Полустровский, д.3, до реконструкции или капитального ремонта (приобретения технического средства реабилитации) недоступен для посещения инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске.

Принят альтернативный вариант предоставления услуги для инвалидов на кресле-коляске на дому или по адресу: ул. Бестужевская, д.79, информация отражена на официальном сайте учреждения: <http://p17-spb.ru>

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская поликлиника №17», расположенного по адресу: 195268, Санкт-Петербург, пр. Полустровский, д.3, пом. 6-Н (ч.п.1,2,3,4,5,6,7), 7Ни учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время **недоступным / частично доступным** для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона №181-ФЗ согласовываются следующие меры по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны мероприятия К, О, С, Г, У	Наименование мероприятия до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
Основные меры			
1		Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)	
1.1		Территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации	

		отсутствует.	
2		Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)	
2.1	К, О	Лестничный наружный марш продублирован пандусом. Завышение порогов входной двери, преодоление препятствий организовано с помощью ответственных сотрудников, при необходимости устанавливается инвентарный пандус.	
2.2	К, О, С, Г, У	У входной двери, в доступном для МГН и инвалидов месте, установлена кнопка вызова (оформлена в виде информационного знака «Инвалид» на контрастном фоне), сотрудника организации для оказания помощи инвалиду по сопровождению до места предоставления услуги.	
2.3		Приказом от «12» сентября 2016 № 182 назначены ответственные сотрудники учреждения: Ефимова Н.С. , для сопровождения МГН и инвалидов к месту предоставления услуг, помощи передвижения по территории учреждения, входе и выходе из здания, перемещения внутри здания и ситуационную помощь, с которыми проведен инструктаж в соответствии с приказом и в должностные инструкции которых внесены соответствующие изменения. Информация о проведении инструктажа в отношении вышеуказанных сотрудников отражены в журнале проведения инструктажа (инструктаж проведен 13.09.2016 г.)	Приказ №182 от 12.09.2016
3		Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)	
3.1	О, С, Г, У	В холле имеется лестничный марш (7 ступеней), ведущий на первый этаж, не продублированный пандусом или подъемной платформой. Недоступно для инвалидов на кресле-коляске до реконструкции или капитального ремонта.	
3.2	С	Пути перемещения внутри здания не адаптированы для слепых, перемещение только в сопровождении.	
	О, С, Г, У	Пути перемещения внутри здания (коридоры, дверные и открытые проемы) не имеют препятствий, свободны для перемещения.	
3.3		Перемещение инвалидов внутри здания организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников учреждения, указанных в п.2.3	Приказ №182 от 12.09.2016
4		Зона: места обслуживания инвалидов	
4.1	О, С, Г, У	Места обслуживания МГН и инвалидов находятся на первом этаже. Достаточно пространства для перемещения, достаточная ширина дверных проемов.	
4.2	К	Для инвалидов на кресле коляске место обслуживания недоступно, услуги можно получить по другим адресам района. Информация предоставляется сотрудниками по месту услуги и на официальном сайте учреждения.	
4.3		Оказание ситуационной помощи при предоставлении услуг организовано с сопровождением работниками, указанными в п.2.3	Приказ №182 от 12.09.2016
4.4		Так же предоставляется услуги по месту жительства (на дому) для инвалидов всех категорий. Вызов врача на дом осуществляется через регистратуру по телефону 405-72-31	
5		Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)	

5.1	О, С, Г, У	На этаже расположено санитарно-гигиеническое помещение (туалет). Санузел не адаптирован для инвалидов, не соответствуют нормативным требованиям, условно доступен с сопровождающим.	
5.2		Сопровождение инвалидов к санитарно-гигиеническим помещениям организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников учреждения, указанных в п.2.3	Приказ №182 от 12.09.2016
6		Информационное обеспечение на Объекте	
6.1	О, С, Г, У	Информацию об учреждении, услугах, о мерах по доступности для МГН и инвалидов можно получить у ответственного сотрудника и на информационных стендах.	Приказ №182 от 12.09.2016
6.2		Информационное обеспечение на объекте обеспечивается с помощью ответственных за сопровождение инвалидов сотрудников, указанных в п.2.3	Приказ №182 от 12.09.2016
6.3	К, О, С, Г, У	<p>Имеется информация об условиях доступности для инвалидов предоставляемых услуг на объекте, а также по месту проживания инвалида на официальном сайте учреждения (организации) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».</p> <p>http://p17-spb.ru</p> <p>На сайте учреждения размещены:</p> <ul style="list-style-type: none"> -контактная информация; -информация о путях движения к объекту от ближайшей станции метро, остановок наземного пассажирского транспорта; -информация о предоставляемых услугах; -порядке предоставления услуг инвалидам; -условия доступности по зонам, наименованию зон для различных категорий инвалидов; - информация об обслуживании инвалидов по месту проживания (на дому); - версия сайта для слабовидящих граждан; - информация об отсутствии/присутствии инвалидной парковки; - информация об отсутствии/присутствии санузла. 	Приказ №184 от 14.09.2016
6.4		Издан приказ о назначении ответственного сотрудника для отображения информации об условиях доступности для инвалидов предоставляемых услуг на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Ответственный сотрудник: Королькова Е.М.	Приказ №184 от 14.09.2016
Дополнительные меры (при наличии)			
7		Зона: пути движения к объекту	
7.1		<p>Ближайшая к СПб ГБУЗ ГП № 17 остановка общественного транспорта «Пискаревский проспект» Трамвай №30, 23 Маршрутное такси №6, 254, 95 Расстояние от общественного транспорта до ГБУЗ ГП № 17 составляет 210 метров. Ближайшая станциям метро – Площадь Ленина 3.3 км. Более подробно можно ознакомиться с маршрутом городского транспорта удобного для передвижения к Объекту на сайте в сети "интернет" по адресу: http://spb.rusavtobus.ru/</p>	
8		Зона: места парковки для автомобилей инвалидов	
8.1	К, О	Парковочные места не предусмотрены. Территория не принадлежит организации.	

У. Рекомендации

1. Разместить информацию в полном объеме об условиях доступности для инвалидов предоставляемых услуг на объекте, а также по месту проживания инвалида или дистанционно на официальном сайте учреждения (организации) в информационно-телекоммуникационной сети «Иптернет». Оснастить сайт организации версией для слабовидящих в соответствии с ГОСТ Р 52872-2012 в срок не позднее 3 квартала 2017 г.
2. Подготовить письмо в администрацию района для организации парковочного места для инвалидов. Оборудовать автостоянку для автомобилей инвалидов на расстоянии не далее 50,0 м от входа с обозначением места стоянки на поверхности дорожного покрытия (3,6 x 6,0 м) и на вертикальной поверхности, на высоте не менее 1,5 м. (СП 59.13330.2016. п.5.2.1, п.5.2.2, п.5.2.4)
3. Оборудовать доступ на первый этаж для всех категорий инвалидов в соответствии с СП 59.13330.2016
4. Привести порог входной двери к нормативным значениям СП 59.13330.2016. п.6.2.4
5. Лестничные марши оборудовать опорными поручнями в соответствии с СП 59.13330.2016 п.6.2.11, п.6.2.12 (ГОСТ Р 51261)
6. Обозначить проступи краевых ступеней лестниц контрастной маркировкой в соответствии с СП 59.13330.2016. п.5.1.12
7. Перед лестничными маршами и входными дверями предусмотреть предупредительные тактильные полосы. В соответствии с СП 59.13330.2016. и.5.1.10, п.5.1.12, п.6.2.3
8. Обустроить санузел для МГН и инвалидов в соответствии с СП 59.13330.2016 п.6.3
9. Обеспечить учреждение техническими средствами информирования, ориентирования в соответствии с СП 59.13330.2016 п.6.5
10. Подготовить письмо в соответствующие органы государственной власти по вопросу оборудования светофоров звуковыми информаторами на ближайшем пешеходном переходе.

Руководитель организации
Главный врач
ГБУЗ ГП № 17



/Романов А. В. /

Представитель Межрегиональной
общественной организации «Ассоциация
ветеранов, инвалидов и пенсионеров»



/Ермолинский Е.В./

АКТ №409 от 15.08.2017 г.

**согласованных с общественным объединением инвалидов
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги**
(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур
невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или
капитального ремонта)

**Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Городская поликлиника № 17» - (ГБУЗ ГП № 17)**

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктур (далее – Объект)

Адрес Объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги) и составляется данный акт): **195176, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Пороховская, д.22, литера А, пом. 1Н.**

Сведения об Объекте:

-отдельно стоящее здание 5 этажей, _____ кв.м.

-часть здания _____ этажей (или на части 1 этажа) **370,4 кв.м.**

-наличие прилегающего земельного участка (да, нет), _____ кв.м

Основание для пользования Объектом (оперативное управление, аренда, собственность):

безвозмездное пользование;

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) **государственная;**

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): **муниципальная;**

Наименование и адрес вышестоящей организации:

**Правительство Санкт-Петербурга Администрация Красногвардейского района,
195027, г. Санкт-Петербург, Среднеохтинский пр., д.50**

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на Объекте услуг населению

Сфера деятельности (указывается одна из приоритетных сфер*): **здравоохранение**

Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг): **оказание медицинской помощи (доврачебной, первичной медико-санитарной, скорой, специализированной)** в соответствии с Территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в Санкт-Петербурге; Фармацевтическая деятельность в установленном законодательством порядке; Деятельность, связанную с оборотом (приобретение, хранение, отпуск, перевозка, использование, уничтожение) наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в Список II в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.1998 № 681 "Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации" в установленном законодательством порядке; Деятельность в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующего): размещение, эксплуатация, техническое обслуживание, хранение рентгеновских медицинских аппаратов, включая диагностические и терапевтические, стационарные и переносные; Экспертная медицинская деятельность: экспертиза временной нетрудоспособности, экспертиза связи заболевания с профессией;

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): - (количество обслуживаемых в день), пропускная способность 9 (автомобилей);

Форма способа оказания услуг (к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): месту предоставления услуги, на дому;

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): взрослые трудоспособного возраста, пожилые;

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением умственного развития.

Мы, нижеподписавшиеся,

Главный врач ГБУЗ ГН №17 Романов А.В., с одной стороны, и *Представитель Межрегиональной общественной организации «Ассоциация ветеранов, инвалидов и пенсионеров» Ермолинский Евгений Валерьевич, действующий по доверенности №12/08-1, от «01» августа 2017 года*, с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра) нижеуказанных показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение: *да (соответствуют для К, О, С, Г, У/ не соответствуют, для К, О, С, Г, У) / нет.*

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: нет
2. Пандус стационарный наружный**: да, не соответствует К
3. Пандус стационарный внутренний**: нет
4. Пандус инвентарный***, роллопандус: нет
5. Наружная лестница входной зоны: нет
6. Внутренняя лестница входной зоны: нет
7. Поручни наружные входной зоны: нет
8. Поручни внутренние входной зоны: нет
9. Дверные проемы входной зоны****: да, не соответствуют К
10. Подъемные платформы наружные: нет
11. Подъемные платформы внутренние: нет
12. Кнопка вызова персонала на входной зоне (установлена на высоте от 0,75-1,2 м): нет
13. Лифт пассажирский: нет
14. Лифт грузовой: нет

15. Мобильные лестничные подъемники: **нет**
16. Санитарно-гигиенические помещения: **да, не соответствуют К,О,С**
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов *К,О,С,Г,У*: **нет**
- 17.1. тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: **нет**
- 17.2. дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде:
- звуковой информации: **нет**
- надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: **нет**
- 17.3. дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации: **нет**
- 17.4. наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: **нет**
18. На официальном сайте учреждения (организации) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт учреждения) размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте: **да**
19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: **да**

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения *Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская поликлиника №17»*, расположенного по адресу: *195176, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Нороховская, д.22, литера А, пом. 1П.*, и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время **недоступным / частично доступным** для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются следующие меры по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны мероприятия К, О, С, Г, У	Наименование мероприятия до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
Основные меры			
1		Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)	
1.1	К, О, С, Г, У	Территория, прилегающая к объекту, имеет достаточно место для проезда, маневрирования на кресле-коляске. Препятствий нет.	
2		Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)	
2.1	К, О	У главного входа имеется наружный пандус, частично/условно доступный. Завышен дверной порог входной двери, преодоление с помощью ответственных сотрудников.	

2.2	К, О, С, Г, У	У входной двери вывешена контактная информация для вызова сотрудника, ответственного за сопровождение инвалидов на объекте: номер телефона 227-64-55 , по которому можно обратиться за оказанием помощи для предоставления услуг.	
2.3		Приказом от «12» сентября 2016 г. №182 назначены ответственные сотрудники учреждения: сестра-хозяйка Юрина А.Н. , для сопровождения МГН и инвалидов к месту предоставления услуг, помощи передвижения по территории учреждения, входе и выходе из здания, перемещения внутри здания и ситуационную помощь, с которыми проведен инструктаж в соответствии с приказом и в должностные инструкции которых внесены соответствующие изменения. Информация о проведении инструктажа в отношении вышеуказанных сотрудников отражены в журнале проведения инструктажа (инструктаж проведен 13.09.2016 г.)	Приказ №182 от 12.09.2016
3		Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)	
3.1	С	Стеклянные полотна дверей обозначены контрастной маркировкой. Пути перемещения внутри здания не адаптированы для слепых, перемещение только в сопровождении.	
3.2	К, О, С, Г, У	Ширина коридоров, дверных проемов достаточна для проезда и маневрирования на кресле-коляске. Сопровождение, оказание ситуационной помощи МГН и инвалидам по необходимости.	
3.3		Перемещение инвалидов внутри здания организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников учреждения, указанных в п.2.3	Приказ №182 от 12.09.2016
4		Зона: места обслуживания инвалидов	
4.1	К, О, С, Г, У	Места обслуживания МГН и инвалидов находятся на первом этаже. Достаточно пространства для перемещения, достаточная ширина дверных проемов.	
4.2		Оказание ситуационной помощи при предоставлении услуг организовано с сопровождением работниками, указанными в п.2.3	Приказ №182 от 12.09.2016
4.3		Так же предоставляется услуги по месту жительства (на дому) для инвалидов всех категорий. Вызов врача на дом осуществляется через регистратуру по тел. 227-64-55	
5		Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)	
5.1	О, С, Г, У	На этаже расположены санитарно-гигиенические помещения (туалеты). Санузлы не адаптированы для инвалидов, не соответствуют нормативным требованиям. Условно доступны с сопровождающим.	
5.2		Сопровождение инвалидов к санитарно-гигиеническим помещениям организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников учреждения, указанных в п.2.3	Приказ №182 от 12.09.2016
6		Информационное обеспечение на Объекте	
6.1	О, С, Г, У	Информацию об учреждении, услугах, о мерах по доступности для МГН и инвалидов можно получить у ответственного сотрудника и на информационных стендах.	
6.2		Информационное обеспечение на объекте обеспечивается с помощью ответственных за сопровождение инвалидов сотрудников, указанных в п.2.3	Приказ №182 от 12.09.2016

6.3	К, О, С, Г, У	<p>Имеется информация об условиях доступности для инвалидов предоставляемых услуг на объекте, а также по месту проживания инвалида на официальном сайте учреждения (организации) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».</p> <p>http://p17-spb.ru</p> <p>На сайте учреждения размещены:</p> <ul style="list-style-type: none"> -контактная информация; -информация о путях движения к объекту от ближайшей станции метро, остановок наземного пассажирского транспорта; -информация о предоставляемых услугах; -порядке предоставления услуг инвалидам; -условия доступности по зонам, наименованию зон для различных категорий инвалидов; - информация об обслуживании инвалидов по месту проживания (на дому); - версия сайта для слабовидящих граждан; - информация об отсутствии/присутствии инвалидной парковки; - информация об отсутствии/присутствии санузла. 	<p>Приказ №184 от 14.09.2016</p>
6.4		<p>Издан приказ о назначении ответственного сотрудника для отображения информации об условиях доступности для инвалидов предоставляемых услуг на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»</p> <p>Ответственный сотрудник: Королькова Е.М.</p>	<p>Приказ №184 от 14.09.2016</p>
Дополнительные меры (при наличии)			
7		Зона: пути движения к объекту	
7.1		<p>Ближайшая к СПб ГБУЗ ГП № 17 остановка общественного транспорта «пр. Металлистов»</p> <p>Расстояние от остановки до ГБУЗ ГП №17 составляет 200 метров.</p> <p>Автобусы: №15, 136, Трамвай №10,30 Маршрутное такси №322, 90</p> <p>Ближайшая станция метро – Ладожская 2.7 км.</p> <p>Более подробно можно ознакомиться с маршрутом городского транспорта удобного для передвижения к Объекту на сайте в сети "интернет" по адресу: http://spb.rusavtobus.ru/</p>	
8		Зона: места парковки для автомобилей инвалидов	
8.1	К, О	<p>Автостоянка на территории учреждения не имеет обозначения знаком, «парковка для инвалидов», нет обозначения места стоянки на поверхности дорожного покрытия.</p>	

V. Рекомендации

1. Разместить информацию в полном объеме об условиях доступности для инвалидов предоставляемых услуг на объекте, а также по месту проживания инвалида или дистанционно на официальном сайте учреждения (организации) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Оснастить сайт организации версией для слабовидящих в соответствии с ГОСТ Р 52872-2012 в срок не позднее 3 квартала 2017 г.
2. Оборудовать автостоянку для автомобилей инвалидов на расстоянии не далее 50 м. от входа с обозначением места стоянки на поверхности дорожного покрытия (3,6 х 6,0 м) и на вертикальной поверхности, на высоте не менее 1,5 м. (СП 59.13330.2016. п.5.2.1, п.5.2.2, п.5.2.4);
3. Обустроить входную площадку по нормативам в соответствии с СП 59.13330.2016. п.6.1.4;

4. Оборудовать входной узел нормативным пандусом в соответствии с СП 59.13330.2016;
5. Привести порог входной двери к нормативным значениям СП 59.13330.2016. п.6.2.4;
6. Лестничные марши оборудовать опорными поручнями в соответствии с СП 59.13330.2016 п.6.2.11, п.6.2.12 (ГОСТ Р 51261);
7. Перед лестничными маршами и входными дверями предусмотреть предупредительные тактильные полосы. В соответствии с СП 59.13330.2016. п.5.1.10, п.5.1.12, п.6.2.3;
8. Обустроить санузел для МГН и инвалидов в соответствии с СП 59.13330.2016 п.6.3
9. Обеспечить учреждение техническими средствами информирования, ориентирования в соответствии с СП 59.13330.2016 п.6.5;
10. Подготовить письмо в соответствующие органы государственной власти по вопросу оборудования светофоров звуковыми информаторами на ближайшем пешеходном переходе.

Руководитель организации
Главный врач
ГБУЗ ГП № 17



/Романов А.В./

Представитель Межрегиональной
общественной организации «Ассоциация
ветеранов, инвалидов и пенсионеров»



/Ермолинский Е. В./

АКТ № 412 от 15.08.2017 г.

согласованных с общественным объединением инвалидов

мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги

(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или капитального ремонта)

*Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Городская поликлиника № 17» - ГБУЗ ГП № 17*

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктур (далее – Объект)

Адрес Объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги) и составляется данный акт): **195176, Санкт-Петербург, пр. Металлистов, дом 56, лит. А**

Сведения об Объекте:

-отдельно стоящее здание **4 этажа, 3 156,0 кв.м.**

-часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м

-наличие прилегающего земельного участка (да, нет), **2 797,0 кв.м.**

Основание для пользования Объектом (оперативное управление, аренда, собственность):

оперативное управление;

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) **государственная;**

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): **муниципальная;**

Наименование и адрес вышестоящей организации: **Правительство Санкт-Петербурга
Администрация Красногвардейского района, 195027, г. Санкт-Петербург,
Среднеохтинский пр., д.50**

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на Объекте услуг населению

Сфера деятельности (указывается одна из приоритетных сфер*): **здравоохранение**

Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг): **оказание медицинской помощи (доврачебной, первичной медико-санитарной, скорой, специализированной)** в соответствии с Территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в Санкт-Петербурге; Фармацевтическая деятельность в установленном законодательством порядке; Деятельность, связанную с оборотом (приобретение, хранение, отпуск, перевозка, использование, уничтожение) наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в Список II в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.1998 № 681 "Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации" в установленном законодательством порядке; Деятельность в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующего): размещение, эксплуатация, техническое обслуживание, хранение рентгеновских медицинских аппаратов, включая диагностические и терапевтические, стационарные и переносные; Экспертная медицинская деятельность: экспертиза временной нетрудоспособности, экспертиза связи заболевания с профессией;

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): **750 чел.;**

Форма способа оказания услуг (к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно):
месту предоставления услуги, на дому;

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): взрослые трудоспособного возраста, пожилые;

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, (кроме передвигающихся на кресле-коляске), инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением умственного развития.

Мы, нижеподписавшиеся,

Главный врач ГБУЗ ГП № 17 Романов А. В., с одной стороны, и Представитель Межрегиональной общественной организации «Ассоциация ветеранов, инвалидов и пенсионеров» Ермолинский Евгений Валерьевич, действующий по доверенности №12/08-1 от 01.08.2017 г., с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра) нижеуказанных показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение: *да (соответствуют для К, О, С, Г, У/ не соответствуют, для К, О, С, Г, У) / нет.*

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: нет
2. Пандус стационарный наружный**: да, не соответствует К
3. Пандус стационарный внутренний**: нет
4. Пандус инвентарный***, роллопандус: нет
5. Наружная лестница входной зоны: да, не соответствует О,С
6. Внутренняя лестница входной зоны: да, соответствует О, С
7. Поручни наружные входной зоны: да, не соответствуют О,С
8. Поручни внутренние входной зоны: да, не соответствуют О,С
9. Дверные проемы входной зоны****: да, соответствуют К
10. Подъемные платформы наружные: нет
11. Подъемные платформы внутренние: нет
12. Кнопка вызова персонала на входной зоне (установлена на высоте от 0,75-1,2 м): да, соответствует К,О,Г,У, не соответствует С
13. Лифт пассажирский: да, не соответствует К,С
14. Лифт грузовой: да, соответствует К,О,С
15. Мобильные лестничные подъемники: нет
16. Санитарно-гигиенические помещения: да, не соответствуют К,О,С
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов К,О,С,Г,У : да, соответствует К,О,Г,У, не соответствует С
- 17.1. тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: нет

17.2. дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде:

звуковой информации: **нет**

надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: **нет**

17.3. дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации: **нет**

17.4. наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: **нет**

18. На официальном сайте учреждения (организации) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт учреждения) размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте: **да**

19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: **да**

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

Объект, «Городская поликлиника №17» по адресу: пр. Металлистов, дом 56, лит. А, до реконструкции или капитального ремонта (приобретения технического средства реабилитации) недоступен для посещения инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске.

Принят альтернативный вариант предоставления услуги для инвалидов на кресле-коляске на дому или по адресу: улица Бестужевская, д.79, лит. А, информация отражена на официальном сайте учреждения: <http://p17-spb.ru>

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения *Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская поликлиника №17»*, расположенного по адресу: *195176, Санкт-Петербург, проспект Металлистов, дом 56, лит. А* и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время **недоступным / частично доступным** для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются следующие меры по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны мероприятия К, О, С, Г, У	Наименование мероприятия до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
Основные меры			
1		Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)	
1.1	К, О, С, Г, У	Территория, прилегающая к объекту, имеет достаточно место для проезда, маневрирования на кресле-коляске. Препятствий нет.	
2		Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)	
2.1	К, О	У главного входа имеется наружный пандус, частично/условно доступный. Наружный лестничный марш частично доступен.	
2.2	К, О, С, Г, У	Перед входным узлом у наружного пандуса вывешена контактная	

		<p>информация для вызова сотрудника, ответственного за сопровождение инвалидов на объекте: номер телефона 222-90-76, по которому можно обратиться за оказанием помощи для предоставления услуг.</p> <p>У входной двери, в доступном для МГН и инвалидов месте, установлена кнопка вызова (оформлена в виде информационного знака «Инвалид» на контрастном фоне), сотрудника организации для оказания помощи инвалиду по сопровождению до места предоставления услуги.</p>	
2.3		<p>Приказом от «12» сентября 2016 № 182 назначены ответственные сотрудники учреждения: Пилипюк Л.С., для сопровождения МГН и инвалидов к месту предоставления услуг, помощи передвижения по территории учреждения, входе и выходе из здания, перемещения внутри здания и ситуационную помощь, с которыми проведен инструктаж в соответствии с приказом и в должностные инструкции которых внесены соответствующие изменения.</p> <p>Информация о проведении инструктажа в отношении вышеуказанных сотрудников отражены в журнале проведения инструктажа (инструктаж проведен 13.09.2016 г.)</p>	<p>Приказ №182 от 12.09.2016</p>
3		<p>Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)</p>	
3.1	О, С, Г, У	<p>В холле имеется лестничный марш (8 ступеней), ведущий на первый этаж, не продублированный пандусом или подъемной платформой. Недоступно для инвалидов на кресле-коляске до реконструкции или капитального ремонта.</p> <p>На цокольном этаже расположен гардероб, имеется лестничный марш. Для инвалидов на первом этаже предусмотрены гардеробные шкафчики, которые обозначены информационными знаками.</p>	
3.2	С	<p>Краевые ступени внутренних лестниц выделены контрастной маркировкой.</p> <p>Стеклянные полотна дверей обозначены контрастной маркировкой.</p> <p>Пути перемещения внутри здания не адаптированы для слепых, перемещение только в сопровождении.</p>	
3.3	О, Г, У	<p>В здании имеется пассажирский лифт, не адаптированный для инвалидов.</p>	
3.4	К, О, С, Г, У	<p>В здании имеется грузопассажирский лифт, адаптированный для всех категорий инвалидов. Лифт обозначен информационным знаком на контрастном фоне. Кнопки вызова на этажах тактильные, кнопки на панели внутри кабины тактильные и обозначены шрифтом Брайля.</p>	
	О, С, Г, У	<p>Пути перемещения внутри здания (коридоры, дверные и открытые проемы) не имеют препятствий, свободны для перемещения.</p>	
3.5		<p>Перемещение инвалидов внутри здания организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников учреждения, указанных в п.2.3</p>	<p>Приказ №182 от 12.09.2016</p>
4		<p>Зона: места обслуживания инвалидов</p>	
4.1	О, С, Г, У	<p>Места обслуживания МГН и инвалидов находятся на всех 4 этажах. Достаточно пространства для перемещения, достаточная ширина дверных проемов.</p>	
4.2	К	<p>Для инвалидов на кресле коляске место обслуживания недоступно, услуги можно получить по другим адресам района. Информация предоставляется сотрудниками по месту услуги и на официальном сайте учреждения.</p>	

4.3		Оказание ситуационной помощи при предоставлении услуг организовано с сопровождением работниками, указанными в п.2.3	Приказ №182 от 12.09.2016
4.4		Так же предоставляется услуги по месту жительства (на дому) для инвалидов всех категорий. Вызов врача на дом осуществляется через регистратуру по телефону 222-90-76	
5		Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)	
5.1	О, С, Г, У	На этажах расположены санитарно-гигиенические помещения (туалет). Санузлы не адаптированы для инвалидов, не соответствуют нормативным требованиям. Условно доступны с сопровождающим.	
5.2		Сопровождение инвалидов к санитарно-гигиеническим помещениям организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников учреждения, указанных в п.2.3	Приказ №182 от 12.09.2016
6		Информационное обеспечение на Объекте	
6.1	О, С, Г, У	В здании имеются информационные указатели для навигации движения. Информацию об учреждении, услугах, о мерах по доступности для МГН и инвалидов можно получить у ответственного сотрудника и на информационных стендах.	
6.2		Информационное обеспечение на объекте обеспечивается с помощью ответственных за сопровождение инвалидов сотрудников, указанных в п.2.3	Приказ №182 от 12.09.2016
6.3	К, О, С, Г, У	Имеется информация об условиях доступности для инвалидов предоставляемых услуг на объекте, а также по месту проживания инвалида на официальном сайте учреждения (организации) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». http://p17-spb.ru На сайте учреждения размещены: -контактная информация; -информация о путях движения к объекту от ближайшей станции метро, остановок наземного пассажирского транспорта; -информация о предоставляемых услугах; -порядке предоставления услуг инвалидам; -условия доступности по зонам, наименованию зон для различных категорий инвалидов; - информация об обслуживании инвалидов по месту проживания (на дому); - версия сайта для слабовидящих граждан; - информация об отсутствии/присутствии инвалидной парковки; - информация об отсутствии/присутствии санузла.	Приказ №184 от 14.09.2016
6.4		Издан приказ о назначении ответственного сотрудника для отображения информации об условиях доступности для инвалидов предоставляемых услуг на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Ответственный сотрудник: Королькова Е.М.	Приказ №184 от 14.09.2016
Дополнительные меры (при наличии)			
7		Зона: пути движения к объекту	
7.1		Ближайшая к СПб ГБУЗ ГП № 17 остановка общественного транспорта « шоссе Революции » Автобусы: №132, Троллейбусы №16,18 Маршрутное такси №118 Расстояние от общественного транспорта до ГБУЗ ГП № 17 составляет 380 метров . Ближайшая станция метро – Ладожская 2.9 км . Более подробно можно ознакомиться с маршрутом городского транспорта удобного для передвижения к Объекту на сайте в сети "интернет" по адресу: http://spb.rusavtobus.ru/	

8		Зона: места парковки для автомобилей инвалидов	
8.1	К, О	Автостоянка на территории учреждения не имеет обозначения знаком, «парковка для инвалидов», нет обозначения места стоянки на поверхности дорожного покрытия.	

V. Рекомендации

1. Разместить информацию в полном объеме об условиях доступности для инвалидов предоставляемых услуг на объекте, а также по месту проживания инвалида или дистанционно на официальном сайте учреждения (организации) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Оснастить сайт организации версией для слабовидящих в соответствии с ГОСТ Р 52872-2012 в срок не позднее 3 квартала 2017 г.
2. Подготовить письмо в администрацию района для организации парковочного места для инвалидов. Оборудовать автостоянку для автомобилей инвалидов на расстоянии не далее 50 м. от входа с обозначением места стоянки на поверхности дорожного покрытия (3,6 x 6,0 м) и на вертикальной поверхности, на высоте не менее 1,5 м. (СП 59.13330.2016. п.5.2.1, п.5.2.2, п.5.2.4);
3. Оборудовать входной узел, холл и ступени в коридоре нормативными пандусами или подъемным устройством в соответствии с СП 59.13330.2016;
4. Наружный и внутренние лестничные марши оборудовать оносными поручнями в соответствии с СП 59.13330.2016 п.6.2.11, п.6.2.12 (ГОСТ Р 51261);
5. Перед лестничными маршами и входными дверями предусмотреть предупредительные тактильные полосы. В соответствии с СП 59.13330.2016 п.5.1.10, п.5.1.12, п.6.2.3;
6. Прозрачные полотна дверей в здании обозначить яркой контрастной маркировкой. СП 59.13330.2016. п.6.1.6;
7. Обустроить санузел для МГН и инвалидов в соответствии с СП 59.13330.2016 п.6.3;
8. Обеспечить учреждение техническими средствами информирования, ориентирования в соответствии с СП 59.13330.2016 п.6.5;
9. Подготовить письмо в соответствующие органы государственной власти по вопросу оборудования светофоров звуковыми информаторами на ближайшем пешеходном переходе.

Руководитель организации
ГБУЗ ГП № 17
Главный врач



/Романов А.В./

Представитель Межрегиональной
общественной организации «Ассоциация
ветеранов, инвалидов и пенсионеров»



/Ермолинский Е.В./